Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2018.gada 16. maijā
(datums)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90001167128
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.1-3.1/135

2018. gada 16.maijs
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore, virsleitnante, Ligita Avsjukova
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs" direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Edgaram Ludzītim un kompetentajai darba aizsardzības speciālistei Inesei Bērziņai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs" Jelgavas sporta halles ēkas, telpu un teritorijas Mātera iela 44a, Jelgava, LV-3001 (turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīti administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīti administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas atbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas-14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" prasībām (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces pirmajā stāvā nostrādā ar aizkavējumu).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 8.punkts.	02.07.2018.
2.	Siltummezgla telpa netiek ekspluatēta atbilstoši būvprojektā paredzētajiem ugunsdrošības risinājumiem (tiek glabāti degtspējīgi materiāli).	Ugunsdrošības noteikumi, 9.punkts.	02.07.2018.
3.	Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem nav pievienota elektroinstalācijas shēma.	Ugunsdrošības noteikumi, 57.punkts.	02.07.2018.
4.	Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas krānam Nr.15 nav nodrošināta brīva izmantošana.	Ugunsdrošības noteikumi, 100.punkts.	02.07.2018.
5.	Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas krānam Nr.11 nav pievienota šļūtene un stobrs.	Ugunsdrošības noteikumi, 116.punkts.	02.07.2018.
6.	Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāniem pievienotie stobri nav noslēdzami.	Ugunsdrošības noteikumi, 116.punkts.	03.09.2018.
7.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces otrajā stāvā darbspējas pārbaudes laikā nenostrādāja).	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.	02.07.2018.
8.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstā nav norādītas otrā stāva manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkta 125.3.apakšpunkts.	02.07.2018.
9.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem (nomniekiem).	Ugunsdrošības noteikumi, 184.punkts.	18.05.2018.
10.	Evakuācijas plānu grafiskā daļa nav izstrādāta, norādot evakuācijas plāna izvietojuma vietu "Jūs atrodaties šeit" oranžā krāsā.	Ugunsdrošības noteikumi, 231.punkta 231.5.apakšpunkts.	03.09.2018.
11.	Evakuācijas plānu izvietojuma vieta "Jūs atrodaties šeit" nav norādīta atbilstoši plāna atrašanās vietai objektā.	Ugunsdrošības noteikumi, 231.punkta 231.5.apakšpunkts.	03.09.2018.
12.	Evakuācijas plāns nav izvietots otrajā stāvā.	Ugunsdrošības noteikumi, 234.punkts.	03.09.2018.
13.	Evakuācijas plānos iekļauta informācija, kas nav aktuāla (vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs).	Ugunsdrošības noteikumi, 234.punkts.	03.09.2018.
14.	Evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.8. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi, 244.punkts.	02.07.2018.

15.	Ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta nav apzīmēta ar 4.1. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi, 265.punkts.	28.05.2018.
16.	Tiek ekspluatēti divi ugunsdzēsības aparāti, kuriem noteiktajā kārtībā nav veikta tehniskā apkope (2.stāva virtuves telpā).	Ugunsdrošības noteikumi, 286.punkta 286.4. apakšpunkts.	28.05.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: nav pieteikts.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ligita Avsjukova L. Avsjukova

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Jelgavas daļas 2. ugunsdz. vecākais ugunsdzēsējs-glābējs Edgars Ludvigs

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 28. maijā