Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga	Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
(izdošanas vieta)	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
2021.gada 23.jūlijs	Reģistrācijas Nr.40900010896
(datums)	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
	Annas iela 2, Rīga, LV-1001
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/260

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Annas laboratorija", paredzētās Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" telpas Annas ielā 2, Rīgā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Annas iela 2, Rīga, LV-1001.
3. Īpašnieks (valdītājs): Tehniskās jaunrades nams "Annas 2",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40900010896, Annas iela 2, Rīga, LV-1001.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kristas Braueres 2021.gada 8.jūlija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2021.gada 9.jūlijā Nr.22/8-1.5.1/1920.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" telpas Annas iela 2, Rīgā ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238„Ugunsdrošības Noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasību izpilde;
7. **Slēdziens**: Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ Evija Mame
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU