Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA
Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži
(izdošanas vieta)

2021. gada 16. jūnijs
(datums)

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

50008205141
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 11-1, Ragana, Krimuldas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/12
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Lādezera pamatskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 1, Lādezers , Limbažu pagasts, Limbažu novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība Reģ.Nr.90009114631,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: E. Kurtiņas (nometņu vadītāja apliecības nr. 047-00004) 2021.gada 14. jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

   6.1. Aktu zālē nav apzīmēti evakuācijas ceļi.

   6.2. 1. stāvā evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar evakuācijas izgaismoto rādītājzīmi.

   6.3. Nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas stāvokļa pārbaude un tīrīšana.

   6.4. 2.stāvā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānam nav pievienota šļūtene un stobrs.

   6.5. 2. stāvā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna pārbaude.

7. **Slēdziens:** Lādezera pamatskolas telpas
Skolas ielā 1, Lādezerā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā neatbilst ugunsdrošības prasībām un nevar izmantot nometnes organizēšanai.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība " 8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Limbažu novada pašvaldībā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā , Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

Limbažu daļas inspektore _____ J. Bohane-Kirilko
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____