Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 25.jūnijā
(datums)

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.5000825141
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 11-1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/171

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu un jauniešu diennakts nometnei "Dejotprieks 2021" paredzētās telpas Turaidas pamatskolas 2.un 3.stāva telpās (turpmāk – nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: "Turaidas pamatskola", Krimuldas novads, LV-2144

3. Īpašnieks (valdītājs): Krimuldas novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

4. Iesniegtie dokumenti: Evitas Kurtiņas 2021.gada 16.jūnija iesniegums Nr. b/n

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu izglītības iestādes ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkta prasības;

6.2. Objektā lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasības;

6.3. Objektā, katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas
numuru, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 18.punkta prasības;
6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas
izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā rezultātā pārkāptas
Ugunsdrošības noteikumu 176.; 180.punktu prasības;
6.5. Objekta evakuācijas plāni neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā
rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 231.; 231.2.; 231.4.; 231.5.;
231.6.; 232.; 233.punktu prasības;
6.6 Objekta 2.stāvā ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības
aparāta roktura līdz zemei pārsniedz 1,5 m., kā rezultātā pārkāptas
Ugunsdrošības noteikumu 266.punkta prasības;
6.7. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
Sistēma (turpmāk-ugunsaizsardzības sistēma) nav darba kārtībā.
(Ugunsaizsardzības sistēmas sirēna nav darba kārtībā) , kā rezultātā pārkāptas
Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā izmantošanai bērnu un jauniešu diennakts nometnes “Dejotprieks 2021” organizēšanai no 22.08.2021.-28.08.2021.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

8.5.apakšpukta prasībām

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors _____ R. Šļihta

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU