Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2021. gada 12. jūlija
(datums)

Biedrība "Salgales atbalsta biedrība"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40008237319
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/15

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Salgales evaņģēliski luteriskā baznīca (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Salgales baznīca", Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045
3. Īpašnieks (valdītājs): Salgales evaņģēliski luteriskā draudze
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000429013, "Salgales draudze", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrība "Salgales atbalsta biedrība" nometnes vadītājas Andas Silgailes 2021.gada 15.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1 Pie Objekta ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabātas instrukcijas, kurās norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija;
6.2 Pie Objekta ugunsaizsardzības sistēmas paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (9. pielikums);
6.3 Objekta ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signāls vai signāls par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu netiek pārraidīts uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga instruēta persona;

6.4 Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko Apkopi;

6.5 Nav veikta Objekta apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa Pārbaude;

6.6 Objekta atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā";

6.7 Objekta izgaismotās cilvēku kustības virziena zīmes nav redzamas katrā evakuācijas ceļa posmā;

6.8 Objekta evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi vai neieslēdzas evakuācijas laikā (nostrādājot ugunsaizsardzības sistēmai);

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām dienas nometnes rīkošanai.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		I.Bergmane
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Nosūtīts uz iestādes e-pastu: asilgaile@tvnet.lv un nometnes@visc.gov.lv
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021.gada 12.jūlijā

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU