Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

16.06.2022.
(datums)

Biedrība IHC Latvija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008296473
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Veldres iela 3, Piņķi, Babītes pagasts
Mārupes novads, LV-2107
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/90

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei „O. Bārtuļa un K. Skrastiņa hokeja meistarības nometne" paredzētās telpas - Saldus novada pašvaldības Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skolas ledus halle, ģērbtuves un kafejnīca (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ezera iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Brocēnu sporta centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 48503010397, Ezera iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andas Daugules iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 14.jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/411.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude, bet tieši – nav veikts ieraksts par iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāna un tā aprīkojuma pārbaudi, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 117.punkts;
6.2. Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvadi nav marķēti ar 400 mm platu signālkrāsojuma gredzenu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts;
6.3. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, bet tieši – nav veikta atzīme attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 269. punkts.
7. **Slēdziens: nepieciešams novērst šī atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus.**
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore	*	V. Strazde
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU