SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
Reģ.Nr. LV 40003631987
Juridiskā un laboratorijas adrese:
Čiekurkalna 1.līnija 11, Rīga, LV-1026
Tālr.: 26418855, 67558757

Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X
Norēķinu konta Nr. LV19RIKO0000083745683
Epasts: info@auctoritas.lv
Web: auctoritas.lv

Testēšanas pārskats Nr.7839/24

EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasūtītājs: SIA „Ūdens risinājumi”

Pasūtītāja adrese: Vestienas iela 2J, Rīga, LV - 1035

Pasūtītāja sniegtā informācija:

Parauga(-u) apraksts: Dzeramais ūdens

Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra: Sanitārā mezgla ūdens maisītājs viesu namā „Copes” 07.06.2024., plkst.11:35
Viesu nama "Copes" dzeramā ūdens apgādes sistēma pēc dezinfekcijas Ogres novada Suntažu pagastā

Papildus ziņas par paraugu: Paraugs piegādāts termosomā: Jā
Paraugs piegādāts: Sterilā maisiņā
Paraugu piegādāja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbinieks/ce, Diāna Skopane

Pieņemšanas datums, laiks:	Testēšana uzsākta:	Testēšana pabeigta:
07/06/2024 14:45	07/06/2024	10/06/2024

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		0 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml[(1)]	LVS EN ISO 6222 : 1999

[(1)] - LR MK noteikumi Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskats sagatavots: 11/06/2024
Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Mikrobiologs /Jeļena Kovaļkova/