Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Ādažu vidusskola
2025. gada 23. aprīlis

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	Iestādē pēc saraksta ir 20236 izglītojamie - sākumsskolas ēkā 889; vidusskolas ēkā 1147
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	Sākumskolā - 28, vidusskolā - 35
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Sākumskolā 07:30-15:30, vidusskolā - 08:20 - 15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Ādažu vidusskola nav jaunbūvēta, sākumskola ir jaunbūvēta no 2019.gada.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Sākumsskolas ēkā -93, vidusskolas ēkā-154
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Abās skolās ir ēdināšanas bloki, SIA "Baltic Restaurants Latvia", reģ.Nr.40003556833; PVD Nr. 003348 un Nr. 080085.

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Vidusskolā izmanto Ādažu novada sporta kompleksu un sporta laukumu, sākumsskolas ēkai ir āra sporta laukums tieši pie ēkas sienas un ir sava sporta zāle.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Sākumsskolas ēkai ir āra sporta laukums tieši pie ēkas sienas un ir sava sporta zāle, Vidusskolā izmanto Ādažu novada sporta kompleksu un sporta laukumu.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sākumskolā- norobežota ar aizsegu.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Sākumskolai ir specializēta seguma segums-nodota ekspluatācijā 2019. gadā.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Saimniecības zonā ir asfalta segums (vidusskolā) un bruģēts segums (sākumskolā), kur novietoti atkritumu konteineri.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ir atkritumu konteineri ar vākiem, kontroles laikā vāki aizvērti un nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Abu ēku teritorijas ir sakoptas.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētā ēkā, nodota ekspluatācija 1985.gadā (vidusskola), sākumskola uzbūvēta 2019.gadā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Šobrīd nav aktuāli.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Vidusskolā ir zobārstniecības kabinets 3.stāvā; PII grupas C korpusa 1.stāvā.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstā un karstā ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Abās skolas ēkās uzstādīti ūdens aparāti ar filtru, slāpju remdēšanai izmanto individuālas pudeles. Kontroles laikā uzrāda 28.08.2023. SIA "Vides audits laboratorija" testēšanas pārskatu Nr.4238-23.08.23 (vidusskolas) un testēšanas pārskatu Nr.4237-23.08-23 sākumsskolas) - dzeramā ūdens rādītāji atbilst parsībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu	A	MK610 /	21.	

	iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu		27.12.2002		
Konstatēts: Cokolstāvā ir darbmācības kabineti zēniem un meitenēm, mūzikas kabinets (vidusskola); sākumsskolā nav pagraba.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpas.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Sākumsskolā garderobē un klasēs; vidusskolā garderobēs un skapīšos.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Sākumsskolas klasēs ir nodrošinātas regulejamas mēbeles (galdi, krēsli), vidusskolas klasēs - daļā ir nodrošinātas regulejamas mēbeles (kā sakumskolā) un daļā ir gan regulējamas, gan dažāda izmēra mēbeles.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2026
Konstatēts: Pēc Pārstāvju teiktā šobrīd vidusskolas ēkas (Gaujas ielā 30) mācību telpās platība viena izglītojamā vietai neatbilst: A 302. telpā- ķīmijas. kab. un B205. telpā - fizikas kab.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Vizuāli piemēroti.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti pie griestiem, staru kūlis acīs neiespīd.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Visās mācību telpās nodrošināts gan dabiskais, gan mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli pietiekams.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga - vizuāls novērtējums.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

Konstatēts: Nepieciešamajās telpās ir žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots, kontroles laikā >+20`C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Vēdina atbilstoši prasībām - mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos; kontroles brīdī redzams kā tiek vēdinātas telpas starpbrīžos. Sākumsskolas ēkā ir ierīkota mehāniskā ventilācija.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir ierīkots velkmes skapis, tas ir darba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ir mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Minētajās telpās ir ventilācija, tā ir darba kārtībā.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Specializēto priekšmetu apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības, vadi nešķērso mācību telpu					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Vidusskolas skolēni izmanto Ādažu novada sporta kompleksu, sākumskolā ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem - katram dzimumam ierīkotas divas ģērbtuves (viena ģērbtuve 1.stāvā un otra ģērbtuve 2.stāvā).					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Sākumskolā atbilst - ir nodrošinātas 4 ģērbtuves (katram dzimumam pa divām ģērbtuvēm).					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sākumskolā ir atsevišķas dušas telpas (katrā ģērbtuvē) meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Vidusskolas skolēni izmanto Ādažu novada sporta kompleksu. Sākumskolā katrā ģērbtuves dušās telpā ir ierīkotas divas dušas ierīces (kopā 8 dušas ierīces).					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sākumskolā starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas. Vidusskolas skolēni izmanto Ādažu novada sporta kompleksu.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms dušas un tualetes telpās ievērots.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 /	19.8.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Ir izlietnes pie visām tualetes telpām.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Vidusskolā -25 zēnu klozetpodi, 25 pisuāri, 41 meiteņu klozetpodi, 54 izlietnes tualetēs, 12 izlietnes pe virtuves. Sākumskolā ir 24 klozetpodi meitenēm, 12 klozetpodi un 12 pisuāri zēniem un kopā 24 izlietnes pie tualetes telpām un 18 izlietnes pie ēdnīcas telpām.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, salvetes roku susināšanai. Vidusskolas ēkas A korpusa 1.stāva tualetes telpā ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju, kā arī nepieciešamības gadījumā tās ir pieejamas medicīnas kabinetā.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāni.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst noteikumu prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un iekārtas uztur tīrībā un kartībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs, marķēts uzkopšanas inventārs, kontroles brīdī tiek izmantots atbilstoši marķējumam					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Izmanto Epides, Mido Cid dezinfekcijas līdzekļus - gatavi lietošanai.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā notiek vidusskolas ēkas daļas (pie centrālās ieejas) siltināšanas darbi, pēc pārstāvja teiktā minētie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veslību - remontdarbu zona ir norobežota.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa	A	MK447/24.	15.5.	

	Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā		07.2018		
Konstatēts: Ir ģimenes ārstu izziņas visiem darbiniekiem.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir izstrādāti apstiprināti profesiju saraksti.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Atbilst veicamajam darbam ar bērniem.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Pazīmes netiek konstatētas.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Tiek veikta 1x gadā un pie nepieciešamības biežāk - ieraksti žurnālos veikti 2024.gada septembrī (visās klasēs), atsevišķas klasēs vidusskolas klašu ēkā žurnālā pārbaudes atsevišķās klasēs dokumentētas katru mēnes - pēdējais ierakst žurnālā 22.04.2025.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Ēkas (Attekas ielā) 1.stāvā ir medicīnas kabinets , medmāsa skolā ir katru dienu no plkst.07:30 līdz plkst.15:30, informē, ka pirmās palīdzības aptieciņa ir nodrošināta arī sporta zālē un skolotāju istabā. Ēkā (Gaujas ielā) ir medicīnas kabinets, medmāsa skolā un ārsts ir katru dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00. Katrā ēkā ir skolotājs, kurš ir apguvis kursus pirmās palīdzības sniegšanā, un nepieciešamības gadījumā var aizstāt medmāsu.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādē strādā ārsniecības personas: Attekas ielā 16 - ārsta palīgs Alda Reinharde. un Gauju ielā 30 - māsa (vispārējas aprūpes māsa) Rita Zakare, ir ĀP reģistrā (identifikators 70870014274; termiņš līdz 24.05.2025.) un ārsts infektologs - Una Caune ir ĀP reģistrā (identifikators 40240010711; termiņš līdz 28.11.2026.)					