Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
02.04.2025.
(datums)

Āgenskalna sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.50900009691
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Kandavas iela 4 k-1, Rīga, LV-1083
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/258

2025.gada 18.martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Rio Roberts Gūtšmits
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Āgenskalna sākumskolas direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Sandim Kugrēnam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Āgenskalna sākumskolas ēkas telpu un teritorijas Kandavas ielā 4 k-1, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 22.februāra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/163	1.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SAŅEMTS
Rīgas Āgenskalna sākumskolā
20.25.gada 2. aprīlī
Nr. 5A-25-11-sd

1	2	3	4
1.	Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija, vai tās apliecināta kopija, izņemot AUATSS savilkuma shēmu.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 125.punkts	01.03.2026
2.	Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas (turpmāk – AUBIS) būvniecības ieceres dokumentācija, vai tās apliecināta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts	01.03.2026
3.	Objektā AUBIS netiek uzturēta kārtībā, bet tieši, nostrādājot AUATSS automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma netiek palaista automātiski.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	20.05.2025
4.	Objektā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas tiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts (turpmāk – zonu saraksts), kurš nav aktuāls, bet tieši, Zonu saraksts neatbilst aktuālajai situācijai (nostrādājot AUATSS manuālajai trauksmes pogai 5.zonā, Zonu sarakstā iezīmēta 23.zona).	Ugunsdrošības noteikumu 125.2. apakšpunkts.	20.05.2025
5.	Objekta sporta zālē AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav aizsargātas pret nejaušu iedarbināšanu.	Ugunsdrošības noteikumu 136. punkts.	20.05.2025
6.	Objekta jaunā korpusa kāpņu telpā pie ieejas uz bēniņiem novietoti krēsli un sadzīves mantas.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	20.05.2025
7.	Objekta jaunā korpusa kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts.	20.05.2025
8.	Objektā 1.kāpņu telpas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.05.2026
9.	Objektā 1.kāpņu telpas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.05.2026
10.	Objektā 2.kāpņu telpas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.05.2026
11.	Objektā 2.kāpņu telpas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.05.2026
12.	Objektā netika uzrādīts dokuments, kas apliecinātu, ka Objekta atbildīgā persona ir nodrošinājusi ugunsdrošības instrukciju par AUATSS darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību personām, kas uzrauga AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 127.1. apakšpunkts.	20.05.2025

13.	Objektā netika uzrādīts dokuments, kas apliecinātu, ka Objekta atbildīgā persona ir nodrošinājusi ugunsdrošības instrukciju par AUATSS ekspluatācijas nosacījumiem personām, kas uzrauga AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 127.2. apakšpunkts.	20.05.2025
14.	Objektā netika uzrādīts dokuments, kas apliecinātu, ka Objekta atbildīgā persona ir nodrošinājusi ugunsdrošības instrukciju par AUATSS aizsargājamo telpu nosaukumiem un tā atrašanās vietām personām, kas uzrauga AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 127.3. apakšpunkts.	20.05.2025
15.	Objektā netika uzrādīts dokuments, kas apliecinātu, ka Objekta atbildīgā persona ir nodrošinājusi ugunsdrošības instrukciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā, ja no AUATSS pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu personām, kas uzrauga AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 127.4. apakšpunkts.	20.05.2025

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts tika nosūtīts Objekta atbildīgajai personai 25.03.2025. No Objekta atbildīgās personas 01.04.2025 tika saņemta atbilde ar pārkāpumu novēršanas termiņiem, kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta atbildi ar argumentiem, kādēļ 8.,9.,10.,11. punktu nevar novērst uzreiz, citu jautājumu un iebildumu nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),
VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rio Roberts Gūtšmits _____

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU