Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

15.05.2025.
(datums)

Rīgas Vingrošanas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90011631310
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Miera iela 62, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/114
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "OLIMPIJA 1" paredzētās telpas Rīgas Vingrošanas skolā - trīs sporta zāles (turpmāk – Sporta zāles).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Miera iela 62, Rīga, LV-1013 (turpmāk - Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90011524360,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ilonas Akmeņlaukas 2025.gada 17.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 17.aprīlī Nr. 22/8-1.5/695.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā 3.stāvā pie ieejām lielajā sporta zālē automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, proti, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nedarbojas, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasību izpilde;
6.2. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, proti, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (panelī) rāda bojājumu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde;
6.3.Objektā nav izstrādāti ugunsdrošības pasākumi, kas kompensē atslēgtās ugunsdrošības sistēmas 3.stāva lielajā sporta zālē nostrādājošo ugunsgrēka detektoru funkcijas, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 133.punkta prasību izpilde;
7. **Slēdziens: Sporta zāles neatbilst ugunsdrošības prasībām.**
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		A.Šakurovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU