Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

04.06.2025.
(datums)

Apustuliskās draudze “Platones kristiešu centrs”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. nr. 90000074032
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/50
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Apustuliskā draudze "Platones kristiešu centrs" (turpmāk –Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021

3. Īpašnieks (valdītājs): Apustuliskā draudze "Platones kristiešu centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074032, Meža iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Ketijas Sīles 2025.gada 7.maija iesniegums

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši atsevišķas Objekta telpas nav nodrošinātas ar AUATSS detektoru aizsardzību, manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, sirēnām.
6.2. Ārējās evakuācijas kāpnes, kas paredzētas cilvēku evakuācijai no Objekta 2.stāva, nenodrošina drošu cilvēku evakuāciju zemes virsmas līmenī.
6.3. Objekta elektrosadales telpa nav noslēgta, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu.
6.4. . Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizverses mehānismiem un noblīvētām

piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.
6.5. Atsevišķās vietās Objekta griestu apgaismojums nav nodrošināts ar aizsargkupoliem.
6..6. Objekta dūmvads nav izbūvēts atbilstoši apkures ierīču būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
6.7. Objekta mākslīgās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta (dīķis) nav nodrošināta ar stacionāru mērīšanas ierīci, kas ļauj kontrolēt ūdenslīmeni (uz mērīšanas ierīces norāda maksimālo un minimālo ūdens līmeni).
6.8. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija.
6.9. Objektā, pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija.
6.10. Objektā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls.
6.11. AUATSS trauksmes signāls vai signāls par sistēmas un sakaru kanālu bojājumu netiek pārraidītas uz paneli, kuru patstāvīgi (diennakti) uzrauga instruēta persona.
6.12. Objekta evakuācijas plāni nav izstrādāti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
6.13. Nav novērstas neatbilstības, kas konstatētas veicot Objekta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumiesaistes pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudi.
6.14. Objekta dūmkanāli netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, saskaņā ar 2024.gada 7.jūnija „Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanas aktu apkures dūmkanāli Nr.1, 2 neatbilst normatīvo aktu prasībām.

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		E. Kozlova
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

4.06.2025. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: ketijas@gmail.com un andrismillers06@gmail.com	
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU