Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

25.02.2025.
(datums)

SIA "LHM"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103837507
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Kantora iela 128, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/112

2025.gada 11.februārī
(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Kristaps Možeiks
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "LHM" direktorei Ingai Švabei un SIA "Bez uguns" ugunsdrošības speciālistam Kristapam Ozoliņam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "LHM" Mārupes ledus halles ēkas telpu un teritorijas Kantora ielā 128, Mārupē, Mārupes novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 23.septembra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/935. | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | Nav. |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | Objekta 2022.gada 22.oktobra elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktā, kuru ir sastādījis Mārtiņš Felšus, vairākās vietās nav pievienota mēraparāta rādījumu vizualizācija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam (*tīkla tips, elektroinstalācijas atrašanās vieta: A.G.S.2;A.G.S.4; A.G.S.6; A.G.S.8;A.G.S.9; A.G.S.11; A.G.S.12; A.G.S.14-A.G.S.24).* | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 58.punkts. | 30.04.2025. |
| 2. | Objekta 2022.gada 22.oktobra elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktā, kuru ir sastādījis Mārtiņš Felšus, (*tīkla tips, elektroinstalācijas atrašanās vieta: A.G.S.11)* "atzinuma" ailē nav izdarīts ieraksts par atbilstību pievienotās elektroiekārtas ekspluatācijai – "atbilst" vai "neatbilst", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 30.04.2025. |
| 3. | Objekta 2022.gada 13.oktobra elektroinstalācijas pārbaudes aktam nav pievienota elektroinstalācijas shēma, kurā norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu markas un šķērsgriezumi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma 1.3.piezīmei. | Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts. | 30.04.2025. |
| 4. | Objektā par gāzes apkures iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8.pielikumam.[1] | Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts. | 30.04.2025. |
| 5. | Objekta SIA "HCS SOLUTIONS" 2025.gada 14.februāra iekārtu apkopes un remonta darba veikšanas aktā Nr.1116 nav iekļauta informācija par izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta vai prakses sertifikāta nosaukumu un numuru personai, kas veica apkures iekārtu tīrīšanu. | Ugunsdrošības noteikumu 72.4.apakšpunkts. | 30.04.2025. |

[1]Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai personai uz e-pastu inga@marupesledus.lv. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti. *Pārbaudes akts nosūtīts uz oficiālo e-adresi.*

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristaps Možeiks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU