LIEPĀJAS PILSĒTAS UN RAJONA BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA

Brīvības iela 21, Liepāja, LV-3401, tālr. 63426636, tālr./fakss 63429807
e-pasts: liepajasbub@apollo.lv, reģ. Nr. 5000806519

AKTS
PAR IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU PĀRBAUDI

Liepājas Centra sākumskola
(Uzņēmuma nosaukums)

Toma iela 19, Liepāja
(Objekta adrese)

Liepājā, 2025.gada 5. augusts

2025. gada 5.augustā, izpildot līgumdarbus/darbus Liepājas Centra sākumskola, Uliha ielā 33, Liepājā, Liepājas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbinieks veica ugunsdzēsības krānu pārbaudi, kā arī to tehniskā stāvokļa un ūdens spiediena kontroli ar sertificētiem manometriem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.238 no 2016.gada 19.aprīļa p.p.116., 117.prasībām.
Pārbaudes laikā konstatēts:

- ugunsdzēsības krāns Nr. 1. – ūdens spiediens 3.9 bar, ražība 4.9 l/s
- ugunsdzēsības krāns Nr. 2. – ūdens spiediens 3.5 bar, ražība 4.5 l/s
- ugunsdzēsības krāns Nr. 3. – ūdens spiediens 3.1 bar, ražība 3.1 l/s
- ugunsdzēsības krāns Nr. 4. – ūdens spiediens 2.9 bar, ražība 2.9 l/s

Ugunsdzēsības krāni ir nokomplektēti ar šļūtenēm un stobriem, šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams. Ūdensvadā un krānos ūdens noplūde nav konstatēta. Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka ugunsdzēsības krāni atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.238 no 2016.gada 19. aprīļa p.p.116., 117. prasībām.

Liepājas pils. un raj.BUB meistars: D.Kadžiševskis

LIEPĀJAS PILSĒTAS UN RAJONA BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA
LIEPAJA CITY AND DISTRICT VOLUNTARY EIREMEN SOCIETY
Ugunsdrošības līdzekļu apkopes stacija
Fire protection appliances service station
Brīvības iela 21, Liepāja, LV-3401, Latvija
Latvia, Liepaya, Brivibas street 21, Post LV-3401
Telephone +371 63426636 mob.t. +371 29460208
Tel./fax +371 63429807 e-mail: liepajasbub@apollo.lv