Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

27.08.2025.
(datums)

SIA "Mājas aprūpe"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40003553254
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Lidoņu iela 5-43, Rīga, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/252
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sporta studijas "Vingrs" telpas, Kapseļu ielā 15, Rīgā, LV-1046.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Kapseļu iela 15, Rīga

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "SMALKI",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40103435517, Kapseļu iela 15, Rīga, LV-1046.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Judītes Kulačkovskas 2025.gada 13.augusta iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 13.augustā ar Nr.22/8-1.5/1562.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts;

6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts;

6.3. Objektā, pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas

iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības

noteikumu 125.3. apakšpunkts;

6.4. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.

uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas

aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu

attēlojums telpās, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts;

6.5. Evakuācijas ceļā tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana, 2. stāvā no iekšpuses uz kāpņu

telpu, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izeja ir aizslēgta ar atslēgām,

kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243. punkts;

6.6. Objektā nav izstrādāts un izvietots evakuācijas plāns, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības

noteikumu 229. punkts;

6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, kā

rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 176. punkts;

6.8. Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības

noteikumu 190.2. apakšpunkts.

7. **Slēdziens: Objekts neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		D.R.Brutāns
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums tika nosūtīts uz e-pastu:juditekulackovska@majasaprupe.lv	
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU