SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

EN ISO/IEC 17025
T-261

13.04.2026

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2496-08.04-26

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Munda, SIA

Adrese: "Vīksnas", Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Viesnīca, Ainažu iela 74, Zvejniekciems

Paraugu ņemšanas datums: 08.04.2026

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	No krāna	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	stikla burka	0.7L

Paraugu pieņemšanas datums: 08.04.2026, plkst. 11:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 08.04.2026/13.04.2026

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - No krāna				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.9	0.3	LVS EN ISO 10523:2012
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	495	25	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mg/LPt	34	4	LVS EN ISO 7887:2012 metode C
Duļķainība	NTU vien.	0.12*	-	LVS EN ISO 7027-1:2016
Garša, smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006 p.10.3.1
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	260	99	LVS EN ISO 6222:1999§
Zarnu enterokoki	KVV/100mL	nav konstatēti	-	LVS EN ISO 7899-2:2006

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.

§ Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi “< “.

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes “< “, ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 2496-08.04-26