Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00188625

2025. gada 07. aprīlis Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 07. aprīlis plkst.10:40

Kontrole
beigta: 2025. gada 07. aprīlis plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola, Latgales iela 197, Rīga, Latvija, LV, tālr. 67474590, 67474592**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Renāte Linde, tālr. 67141237

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontrole tiek veikta Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolā Latgales ielā 197, Rīgā un Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas - sākumskola Latgales ielā 178. Rīgā. Kontroles laikā izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās.
- Kontrolē piedalījās saimniecības daļas vadītājs Artis Behmanis (turpmāk- Pārstāvis) kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība" mācību prakses „Cilvēka dzīves vides drošība" ietvaros studente Patrīcija Elīza Jaunzeme.
- Šā gada vasarā iestādē plānots izmitināt XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus - dalībniekiem būs pieejamas mācību telpās, skolas tualetes telpas, ģērbtuves pie sporta zāles (ir 2 ģērbtuves, 2 dušas kabīnes). Sākumskolas ēkā dušas telpas būs pieejamas 3., 2. un 1. stāva trenažieru zāles dušas telpas.

KONSTATĒTS.
1. Papildus S TKL 28.punktā norādītajam :
1.1. Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējās kontroles. Kontroles brīdī konstatēts, ka sākumskolas ēkas sporta zāles ģērbtuves ir kļuvušas vēl sliktākā stāvokli - ir bojāts sienas apmetums, sienās ir mitruma

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

pazīmes.
1.2. Sporta zālēs koka grīdas segums ir nolietojies, nav līdzens informē, ka bērniem iedūrušos skabargas. Bojāts sienas segums, lobās krāsa nost, plaisas. Nepieciešams atjaunot sporta zāli.
1.3. Kontroles laikā cokola stāvā ir izteikti jūtama kanalizācijas smaka, kā arī noliktavu telpās nāk iekšā ūdens, izmanto siltuma pūtējus. Pārstāvis informē, ka tas ir no gruntsūdeņiem. Šobrīd nav atrast risinājums kā novērst ūdens uzkrāšanos noliktavu telpās.

2. Papildus S TKL 30.punktā aprakstītajam - No iepriekšējās kontroles (22.04.2024. kontroles akts Nr.00193624):
- Latgales ielā 197, Rīgā- 138.matem, 140.kriev.v. (1.7 m2); 141- latv.v (1.7 m2); 142-a (1.7 m2); 218. angļu.v. (1.7 m2); 219.matem. (1.7 m2); 220. latv.v. (1.7m2); 231. latv.v. (1.8 m2); 235.latv. v. (1.7 m2); 319. soc.zin. (1.7 m2); 320. mācību telpa (1.7 m2); 327. soc.zin. (1.8 m2).
-Latgales ielā 178. Rīga - 204.kabinets, 302. kabinets (1.8 m2), 304. kabinets (1,8 m2), 317.kabinets (1.8 m2), 410. mūzika (1.7 m2), 413. kabinets (1.7 m2), telpu platība joprojām neatbilst Noteikumos Nr.610 noteiktajam.
3. Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka dažās mācību telpās stundu beigās CO2 līmenis pārsniedz 1500-2000 ppm. Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs, un paaugstinās pēc katras mācību stundas. Izvērtējot Sistēmas diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas.
4. Stundas laikā CO2 koncentrācija telpās - 121. kab. 2052 ppm; 140. kab. 624 ppm; 141. kab. 1931 ppm; 219. kab. 842 ppm; 231. kab. 1044 ppm. Sākumskolas ēka - 413. kab. 1078 ppm; 302. kab. 1358 ppm; 317. kab. 1092 ppm; 304. kab. 448 ppm; 204. kab. 1152 ppm.

IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

REKOMENDĀCIJAS:
1) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam.
2) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
3) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
4) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.

SECINĀJUMI: Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Konstatēts, ka sākumskolā Latgales ielā 178 - sporta zālē grīdas segums vietām nav līdzens, koka laka ir nolobījusies nost, no sienas seguma lobās nost apmetums. Apdare nav vieg kopjama un dezinficējama. Sporta zāles ģērbtuvēs uz sienām ir izteikti mitruma un pelējuma pazīmes (ir nolobījusies krāsas apmetums). Šobrīd bērnu ģērbtuves ir sliktā stāvokli un bērni ģērbtuves neizmanto.
2.	S.30.	Iestādes pašnovērtējuma anketā norādīts, ka platība vienā izglītojamā vietai neatbilst vairākos mācību kabinetos. Skatīt "Konstatēts".

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Paliek spēkā - Veikt nepieciešamos remontdarbus sākumskolas ēkās sporta zālē un bērnu ģērbtuvēs telpās.	Renāte Linde	01.09.2025
2.	Rast risinājumu, lai sākumskolas ēkas noliktuvu telpās neuzkrājas ūdens un novērst kanalizācijas smakas rašanos.	Renāte Linde	01.09.2025
3.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās.	Renāte Linde	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Laura Afanasjeva _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Renāte Linde _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās direktore Renāte Linde _____ (paraksts)

F050-v8

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.