Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00197925

2025. gada 11. aprīlis Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 11. aprīlis plkst.10:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 11. aprīlis plkst.15:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4, Rīga, Latvija, tālr. 67474044**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Biruta Venckus

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk – Noteikumi Nr. 610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību", un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).
- Kontrolē piedalījās direktores vietnieks vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā Imants Šaltenis un medicīnas māsa Diāna Survillo, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība" mācību prakses „Cilvēka dzīves vides drošība" ietvaros studente Nikola Kerena.

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:
1. Papildus S TKL 30.punktā minētajam: 2024./2025. mācību gadā maksimālais skolēnu skaits vienā klasē ir 26 skolēni, platība viena izglītojamā vietai neatbilst sporta zālē (170 m2), 302. (47.8 m2), 308. (46.2 m2), 314. (34.2 m2), 405. (34.6 m2), 214. (ķīmija/bioloģija 53.3 m2) mācību telpās.
2. Papildus S TKL 38.punktā minētajam: Skolas mācību telpās ir uzstādīti 23 CO2 mērītāji, kā arī CO2 mērītāji ir uzstādīti 1.st. un 2.st. gaiteņos, svinību zālē. Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus,

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

secināts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs, un paaugstinās tuvāk katras mācību stundas beigām (aptuveni līdz 2000 ppm). Kontroles laikā 401. kab. – 1659 ppm, 402. – 1761 ppm, 403. – 1774 ppm (pirms starpbrīža), 311. – 1637 ppm, 310. – 1131 ppm, 216. – 1113 ppm, 211. – 1121 ppm.
Mācību telpas tiek vēdinātas caur logiem, kontroles laikā konstatēts, ka vēdināšanas režīmu ievēro, starpbrīžos mācību telpās tiek atvērti logi, skolēni neatrodas klasēs, mācību stundu laikā tiek atvērti logi gaiteņos.
3. Paliek spēkā Inspekcijas iepriekš uzdotie pasākumi: Ķīmijas kabinetā un laboratorijā ierīkot mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju.

REKOMENDĀCIJAS:
1) Uzņemot iestādē jaunus izglītojamos un komplektējot jaunas mācību klases, Inspekcija aicina ņemt vērā noteikumu prasības, nodrošinot minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo.
2) Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai. Vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā. Nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu. Vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu. Samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu. Lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
4) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	2024./2025. mācību gadā platība viena izglītojamā vietai neatbilst skolas sporta zālē, 302., 308., 314., 405., 214. (ķīmija/bioloģija) mācību telpās.
2.	S.40.	Atkārtoti atklāts - Ķīmijas kabinetā, kur veic laboratorijas darbus, kā arī laboratorijā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, nav ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt atbilstošu mācību telpu platību visās mācību telpās.	Biruta Venckus	01.09.2026
2.	Paliek spēkā - Ķīmijas kabinetā un laboratorijā ierīkot mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju.	Biruta Venckus	01.09.2025

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Biruta Venckus _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Biruta Venckus _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.