Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Olaines 1.vidusskola
2026. gada 10. februāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	Kopā 1247 (Zeiferta ielā 4 - 1109, sākumskolā Zeiferta ielā 2 - 138)
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	29
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:10 - 16:10
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Skolas piebūve nodota ekspluatācijā 2008.gadā
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	129
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Grupveida saslimšanas gadījumi pēdējā laikā nav reģistrēti
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Ir informēti par nepieciešamību telefoniski informēt SPKC, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav konstatēti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA "Baltic Restaurants Latvia", PVD Reģ.Nr. 009796, ēdiena sadale Olaines sākumskolā Zeiferta ielā 2 - PVD Nr. 014721

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir Olaines novada sporta stadions, skolas sporta zāle, aerobikas zāle un trenažieru zāle. Sākumskolas bērni pašlaik izmanto Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas sporta zāli.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Olaines novada sporta stadions norobežots ar aizsegu					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Ir mākslīgais segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Saimniecības zonā ir nobruģēts laukums					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri ar vākiem, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Ir sakopta teritorija, sniegs ir nošķūrēts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Ir skolas projekts					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Sākumskolas klases līdz 01.09.2027. ir ierīkotas Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas telpās Zeiferta ielā 2, Olainē					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Zeiferta ielā 2, Olaine ir Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža, sākumskolai ir atsevišķa ieeja.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens, taču karstā ūdens padeve nav nodrošināta 3 tualetes telpās vecajā korpusā, netiek uzdots nodrošināt karstā ūdens padevi visās tualetēs, jo tualetes telpas ir pietiekamā daudzumā un vecajā korpusā 3 tualetēs tehniski nav iespējams nodrošināt karstā ūdens padevi					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: AS "Olaines ūdens un siltums" regulāri veic dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju monitoringu. Pie ēdamzāles ir dzeramā ūdens strūklaka, skolēniem ir savi trauki.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu	A	MK610 /	21.	

	iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu		27.12.2002		
Konstatēts: Nav mācību telpu zemāk par puspagraba stāvu, puspagrabā ir darbmācības kabinets, kabinetā ir logi					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir visas telpu grupas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, ēdināšanas bloks, veselības punkts					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Katram skolēnam ir savs skapītis. Sākumskolā Zeiferta ielā 2, Olainē, sporta tērpu var atstāt garderobēs, kuras ir ierīkotas gaiteņos pie klašu telpām					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Ir atbilstoši apdares meteriāli, izņ. ģērbtuves pie sporta zāles Zeferta ielā 2, Olainē (nav Olaines 1.vidusskolas īpašums)					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Vizuāli mēbeles ir atbilstošas.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2027
Konstatēts: Platība viena izglītojamā vietai neatbilst 22 mācību telpās. Skatīt "Konstatēts".					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Soli izvietoti atbilstoši prasībām.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Izmanto interaktīvās tāfeles, projektori novietoti atbilstoši prasībām.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir logi visās mācību telpās, ir mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli ir pietiekams, deg visas lampas. Klasēs, kur ir interaktīvās tāfeles, zaļās tāfeles izmanto tikai dažiem pierakstiem (piem., datums, uzdevumu Nr. utt.)					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaisma izkliedēta, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

Konstatēts: Mācību telpās logi aprīkoti ar žalūzijām					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Mācību telpās ir silti, virs+20ºC					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	B	MK610 / 27.12.2002	39.	01.09.2027
Konstatēts: Starpbrīžu laikā mācību telpas tiek vēdinātas, taču dažās klasēs mācību stundas beigās ir novērojami paaugstināti CO2 līmeņa rādītāji (līdz 2500-3000 ppm). Inspekcija aicina šādu situāciju nepieļaut un konstatējot šādus rādītājus, telpas nekavējoties vēdināt.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Velkmes skapis ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ir ierīkota ķīmijas kabinetā un laboratorijā					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir piespiedu ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Ir mācību procesam atbilstošs aprīkojums, aprīkojums nav bojāts, telpās ir kārtība					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Zeiferta ielā 4 - zēniem ir 2 ģērbtuves un meitenēm - 2 ģērbtuves. Zeferta ielā 2 - zēniem - 1 ģērbtuve, metenēm - 1 ģērbtuve.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Vizuāli atbilst prasībām.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Zēniem - ir 2 ģērbtuves, katrā ir 3 dušas, meitenēm ir 2 ģērbtuves, katrā - 2 dušas. Zeiferta ielā 2, dušas nedarbojas, sākumskolas bērni tos neizmanto.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Ir ierīkotas dušas.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Zēniem katrā dušas telpā tikai viena dušas ierīce ir norobežota ar starpsienām, pārējās dušas ierīces tehniski nav iespējams norobežot ar starpsienām. Meiteņu dušas telpās ir ierīkotas starpsienas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir tualetes					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Ir virs +20ºC					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 /	19.8.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Ir tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Ir roku izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Sanitāro iekārtu skaits ir pietiekams					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Jaunbūvētajā korpusā izmēri atbilst prasībām					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra salvetes, hig.paketes ir pieejamas vienā meiteņu tualetē vecajā korpusā un medicīnas kabineta priekštelpā.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Uzkopšanas režīms atbilst prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas ir tīras, aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs uzkopšanas inventārs katrai telpu grupai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Kvadro - dezinfekcijas līdzeklis gatavs lietošanai, uzglabā palīgtelpās					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Zeiferta ielā 4, Olainē, netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	

Konstatēts: Uzrāda visas darbiniekiem izsniegtās izziņas 027/u					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir apstiprināts darbinieku saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Visiem darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nav konstatētas					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Medicīniskās pārbaudes uz galvas un drēbju utu apsēstību un kašķi veiktas 2025./2026. mācību gada sākumā, ir dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Zeiferta ielā 4, Olainē, ir medicīnas kabinets, ir vairākas pirmās palīzības aptieciņas					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) Aija Zīlīte ĀP ID 93190014388 līdz 11.06.2029.					