Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00171925

2025. gada 28. marts Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 28. marts plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 28. marts plkst.17:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Kultūru vidusskola, Ganību dambis 7, Rīga, Latvija, tālr. 67969118, 67969114, 67381299**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Dace Lazda, tālr. 67969118, 67969114, 67381299

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās (turpmāk - S TKL).
Kontrolē piedalās Santa Riemere Silarāja un medmāsa Vēsma Stelpe (turpmāk - Pārstāvji).
KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒTS
[1] Papildus S.52.punktā norādītajam - Otrā stāva zēnu tualetes telpā ir trīs klozetpodi atsevišķās kabīnes, no kurām šobrīd tikai vienai ir nodrošinātas slēdzamas durvis. Pēc Pārstāvju teiktā, kabīnēm durvis izlauztas pirms apmēram divām nedēļām un durvju atjaunošanas darbi ir jau procesā.
[2] Meiteņu gērbtuves Nr.112 invalīdu tualetes telpā, kurā ir ierīkota dušas ierīce, šobrīd tiek veikti remontdarbi.
[3] Papildus S TKL 38.punktā norādītajam - Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka mācību telpas tiek vēdinātas - strauja CO2 koncentrācijas lejupslīde mācību stundu laikā, pīķis mācību stundas beigās, bet atsevišķos kabinetos stundu laikā rādītāji ir virs 2000 ppm.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

[3.1] Kontroles laikā CO2 koncentrācijas rādītāji mācību telpās ir: 218.kab. - 1034 ppm; 219.kab.-2066 ppm; 205.kab.-1281 ppm; 201.kab.-1215 pmm; 207.kab.-1501 pmm; 210.kab.-1213 pmm; 214.kab.- 1122 pmm; 308.kab.-1146 pmm; 309.kab. -863 pmm; 315.kab.1362 pmm; 409.kab.- 988 pmm.
[3.2] Secināts, ka Iestādē telpas tiek regulāri vēdinātas - starpbrīžos logi klasēs atvērti, stundu laikā gaiteņos logi atvēri, Kontroles laikā konstatēts, ka dažās mācību telpās logi ir atvērti arī stundu laikā.
IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
REKOMENDĀCIJAS
- Inspekcija aicina ievērot Noteikumu Nr.610 prasību - uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, ievērojot telpu platību uz viena izglītojamā vietu: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabas zinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m². Neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.
- Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
- Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
- Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.
SECINĀJUMI:
- Inspekcija secina, ka Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt zemāk tabulā).
Paliek spēkā uzdotais - Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai norādītājās mācību telpās (skatīt S TKL 30.punktā) - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2026.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	No iepriekšējās kontroles (kontroles akts Nr.00210224) telpu platības joprojām neatbilst mācību kabinetos - 121., 201., 205., 207., 210., 213., 214., 217., 218., 219., 308., 309., 315.,409.
2.	S.34.	Kontroles laikā konstatēts, ka 210.mācību telpā nedeg 7 spuldzes; 309.mācību telpā - 3 spuldzes; 315, mācību telpā - 1 spuldze; 409. mācību telpā - 4 spuldzes.
3.	S.52.	Otrā stāva zēnu tualetes telpā Nr.204 divām kabīnēm (tualetes telpā kopā 3 kabīnes) ir

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

		izņemtas durvis.
4.	S.56.	Kontroles laikā netiek uzrādīta Guo Yilan un Baibas Ābelītes ģimenes ārsta atzinuma kopija (Nr.027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Veikt izdegušo lampu nomaiņu augstāk minētajos kabinetos, nodrošinot vienmērīgu un pietiekamu gaismas izkliedi visās mācību telpās.	Dace Lazda	08.05.2025
2.	Uzrādīt Guo Yilan un Baibas Ābelītes ģimenes ārsta atzinuma kopijas (Nr.027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.	Dace Lazda	28.04.2025
3.	Nodrošināt zēnu tualetes telpā Nr.204 visām kabīnēm durvis.	Dace Lazda	28.04.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka _____ (paraksts)
2. Inspicējošā amatpersona Inspektore Anete Tarasova _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Dace Lazda _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Dace Lazda _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.