Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts DAUGAVPILS ZINĀTŅU VIDUSSKOLAS izglītības programmu īstenošanas vieta 18. Novembra ielā 47, Daugavpilī
2025. gada 25. novembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00090924

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
NUVPL.1	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās.	Pārcelts termiņš			06.09.2027
Konstatēts: Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka 80 % mācību telpās platība viena izglītojamā vietai neatbilst prasībām. Kontroles aktā pielikumā anketa par telpu platību					
NUVPL.2	Ievērot vēdināšanas režīmu mācību un rekreācijas telpās.	Izpildīts			02.09.2024
Konstatēts: telpas izvēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaiteņus un tualetes-stundu laikā. Tualetes telpās ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija					
NUVPL.3	Sporta zālē nodrošināt viegli tīrāmus un dezinficējamus apdares materiālus.	Pārcelts termiņš			06.09.2027
Konstatēts: Sporta zālē grīdas, sienu, griestu segums ir novecojis. Izstrādāts projekts telpu apdares atjaunošanai. Projekta realizācijas termiņš 2026/2027. mācību gads.					