Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

# KONTROLES AKTS Nr. 00498625

2025. gada 01. decembris Daugavpils

Kontrole
sākta: 2025. gada 27. novembris plkst.13:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 01. decembris plkst.12:00

**Kontroles veids** plānveida

Objekts **J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija, 5404, tālr. 65451003**

Juridiskā persona Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65421623

Atbildīgā persona direktore, Gaļina Ļeskovska, tālr. 65451003

**Slēdziens**
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:**
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

**KONSTATĒTS:**
Kontroles laikā izvērtēta J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S, BD tipveida kontroles lapās,
1.KONSTATĒTS:
1.1. Kontrole veikta trīs izglītības programmas īstenošanas vietās: Marijas ielā 1E, kur ir izvietota pirmsskola 1.-3. klasei; Marijas iela 1D (sporta zāle ), Varšavas ielā 2, Daugavpilī, kur ir izvietota skola 4.-12.klasei.
1.2. Kopš pēdējās pārbaudes skolas telpās Varšavas ielā 2, Daugavpilī: tualetēs nomainītas sanitāri-tehniskās iekārtas, kāpnēs atjaunots virsmas segums, nomainītas žalūzijas, veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana.


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

1.3. Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2025./2026. m .g. - izglītojamajiem nodrošināta atbilstoša telpas platība, izņemot 218. kab., 310 kab., 317. kab.
1.4. Vēdināšanu klašu telpās nodrošināta starpbrīžos, gaiteņos notiek stundu laikā caur logiem, tos iespējams ērti atvērt. Skolas telpās uzstādīti CO2 mērītāji, mērījumu rezultāti vairākās mācību klasēs (īpaši Marijas ielā 1E, Daugavpilī) pārsniedz 2000 PPM.
2.REKOMENDACIJAS:
2. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
3.INFORMĀCIJAI
3.1. Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
3.2.Iepazīties ar Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumu Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasībām.
3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
3.4. Iepazīties ar rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
4.SECINĀJUMI:
4.1. Inspekcija secina, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (Skat. S TKL lapu 30.punktu.)

**Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības**:

| Nr. p.k. | Kontroles lapa | Neatbilstība |
|---|---|---|
| 1. | S.30. | Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2025./2026. m .g. - izglītojamajiem nodrošināta atbilstoša telpas platība, izņemot 218. kab., 310 kab., 317. kab. |

**Kontroles akta veidlapas:**

| Veidlapu apzīmējumi | Lapu skaits |
|---|---|
| S | 7 |
| NUVPL | 1 |


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 5 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Alla Rudzinska _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Gaļina Ļeskovska _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Gaļina Ļeskovska _____ (paraksts)


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**