Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts DAUGAVPILS ZINĀTŅU VIDUSSKOLAS izglītības programmu īstenošanas vieta 18. Novembra ielā 47, Daugavpilī
2025. gada 25. novembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	583
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	31
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1.maiņa; no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:20.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2010. gadā veikta jumtu renovācija, fasāžu siltināšana un sporta laukumu ierīkošana.Izstrādāti projekti skolas vecā korpusa pārbūvei, sporta zāles atjaunošanai.
6.	Ūdens apgāde:	

6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Karstā ūdens sagatavošana notiek siltummezglā.
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli. Ēkās izbūvētas divcauruļu apkures sistēmas. Sildķermeņi – radiatori, siltumnesējs – ūdens.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli, darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	146 (kopējais nodarbināto personu skaits visā iestādē).
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav šādas informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav šādas informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav šādas informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs informēts par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktorus nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ir ēdnīca; SIA "Gesamas", PVD reģ.nr. 003670

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta zālē un sporta laukumi (futbola, multifunkcionālie laukumi)					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona norobežota ar aizsegu.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Mākslīgās gumijas segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Saimniecības zonā ir ierīkots blīva seguma laukums.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros, atkritumus izved AADSO.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: ir uzkopta, katru dienu uzkopj skolas sētnieks					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētā ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Nav citu institūciju					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no Daugavpils ūdensapgādes sistēmas. Karstā ūdens apgāde tiek nodrošina no elektriskajiem ūdens sildītājiem.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Pamatojoties uz 24.04.2024. BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2024-P-27054.01., dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: visas telpas nodrošinātas. Ir administrācijas un darbinieku telpas, garderobes, tualetes, darbnīcas un saimniecības telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka, aktu zāle, ēdināšanas bloks, med. pakalpojumi - skolas medicīnas māsa Marina Ignatjeva.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Izglītojamiem ir ierīkoti slēdzami skapji mantu glabāšanai. (viens skapis uz 2 skolēniem)					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	06.09.2027
Konstatēts: Sporta zālē grīdas, sienu, griestu segums ir novecojis. Izstrādāts projekts telpu apdares atjaunošanai. Projekta realizācijas termiņš 2026/2027. mācību gads.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību klasēs ir iespējams regulēt galdu un krēslu augstumus; ir nodrošināti dažādu augstumu galdi un krēsli					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	06.09.2027
Konstatēts: Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka 80 % mācību telpās platība viena izglītojamā vietai neatbilst prasībām. Kontroles aktā pielikumā anketa par telpu platību.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: ergonomikas prasības un principi tiek ievēroti					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mācību telpās mākslīgais apgaismojums, t.sk. tāfeļu apgaismojums, ir darba kārtībā; novērtējot vizuāli, apgaismojuma līmenis ir pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

	nepieciešams				
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūra ir atbilstoša, 20-21 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaiteņus un tualetes-stundu laikā. Tualetes telpās ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ķīmijas priekšmetu skolēni apgūst ēkā Nr. 1, Raiņa ielā 30, Daugavpilī					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ķīmijas priekšmetu skolēni apgūst ēkā Nr. 1, Raiņa ielā 30, Daugavpilī					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir ierīkota mehāniskā vilkmes pieplūdes ventilācija sanitārajās telpās					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: iekārtotas atbilstoši, platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēslu augstumi regulējami. Darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nodrošinātas atsevišķas ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Platība atbilst.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas dušas telpas ar 4 ierīcēm.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: atbilstošs dušas ierīču skaits					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Internātā starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: r atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetēs atbilstoša, vismaz 18 C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 /	19.8.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem, darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Atbilstošs sanitāro iekārtu skaits					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: izmēri vizuāli atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: visās tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku žāvēšanas ierīces. Iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: veic atbilstoši izstrādātajam plānam, gaiteņus un kāpnes 2x dienā un pēc vajadzības, tualetes-pēc katra starpbrīža, klases-pēc stundām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Uzkopšanas inventāru komplekti marķēti (uzraksti), tualetes uzkopšanas inventārs glabājas katras tualetes priekštelpā, dušas inventārs glabājas saimniecības telpā uz atsevišķa pakaramā, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi „Bactosept" (gatavs lietošanai), eksp.laiks 5 min., „Pastilles Chlorees", 2 tabl.uz 10 l, eksp.laiks 15 min. Ir lietošanas instrukcijas. Dezinfekcijas līdzekļi tiek uzglabāti atsevišķā slēdzamā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa	A	MK447/24.	15.5.	

	Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā		07.2018		
Konstatēts: pēc saraksta 146 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izdotus atzinumus-veidlapas Nr.027/u					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 146 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netika konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: veikta, uzsākot mācību gadu, 20.- 25. 09.2025. Pārbaudes ir dokumentētas.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, nodrošinātas pirmās palīdzības aptieciņas. Palīdzību sniedz medicīnas māsa vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādes māsa Marina Ignatjeva					