Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera
(izdošanas vieta)

27.05.2025.
(datums)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VALODU MAPE ”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 44103091610
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Āra iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/86
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: AS “GASO” 3-stāvu administratīvās ēkas ar kadastra apz. 96010010702001 3. stāva kabineti Nr.301, Nr.302, Nr.303 un zāle Nr. 304.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lilijas ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201.
3. Īpašnieks (valdītājs): AS “GASO” , Reģistrācijas numurs 40203108921,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Leldes Gravas (nometņu vadītājas apliecības Nr. 117-00042) 2025. gada 15. maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: AS “GASO” 3-stāvu administratīvās ēkas kabineti Nr. 301., 302., 303. un zāle Nr. 304 atrodas ēkas 3.stāvā. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Telpās izvietoti evakuācijas plāni.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Ž. Deičmane
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU