Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

11.05.2026.
(datums)

"Apustuliskās draudze "Platones kristiešu centrs""
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074032
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/15
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: "Apustuliskās draudze "Platones kristiešu centrs"" guļamtelpas un koplietošanas telpas (turpmāk– Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021.

3. Īpašnieks (valdītājs): "APUSTULISKĀ DRAUDZE "PLATONES KRISTIEŠU CENTRS""
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000074032, Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ketijas Sīles 2026.gada 16.aprīļa iesniegums Nr. B/N

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši atsevišķas Objekta telpas nav nodrošinātas ar AUATSS detektoru aizsardzību, manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, sirēnām;
6.2. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija;
6.3. Objektā, pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības

noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija;
6.4. Objektā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo zonu saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu attēlojums;
6.5. AUATSS trauksmes signāls vai signāls par sistēmas un sakaru kanālu bojājumu netiek pārraidītas uz paneli, kuru patstāvīgi (diennakti) uzrauga instruēta persona;
6.6. Objekta evakuācijas plāni nav izstrādāti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām;
6.7. Nav novērstas neatbilstības, kas konstatētas veicot Objekta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumiesaistes pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudi;
6.8. Atsevišķās vietās Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā;
6.9. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados;
6.10. Atsevišķās vietās Objekta ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar 4.3.zīmi "Ugunsdzēsības aparāts", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, virsleitnante		E.Vēja
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

_____ _____

_____	_____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU