Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Aizkraukle (izdošanas vieta)	Sporta Klubs "HADL" (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
05.05.2026. (datums)	Reģ. Nr. 40008072539 (juridiskās personas reģistrācijas numurs) Ozolciema 56/2-66, Rīga, LV-1058 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/9

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīca (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Dienesta viesnīca", Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135
3. Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Anda Grebzdes 2026.gada 17.aprīļa iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
Piecu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		M.Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu andis.grebzde@gmail.com	
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU