Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

23.02.2026.
(datums)

SIA "Olimpiskais sporta centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003558463
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/23
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei 5 dienu sporta un atpūtas nometne "Piedzīvojumu ūdenskritums" paredzētas telpas Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013 (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013.

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Olimpiskais sporta centrs".
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40003558463, Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Agneses Ciematnieces 2026.gada 30.janvāra iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 30.janvārī Nr. 22/8-1.5/254.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

7. **Slēdziens:** apsekotās Telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore		V.Solovjova
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums elektroniski parakstīts un nosūtīts uz e-pastu: agnese.ancupane@inbox.lv	
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU