Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts GAISMAS TILTS 97 privātā pamatskola
2026. gada 29. aprīlis

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	Bērnudārza projekts, pēc pārbūves - pielāgotas telpas
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Ir pielāgotas telpas
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	58
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	3 grupas bērniem, vecākiem par 3 gadiem
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	Zilbītes - 12, Burtiņi - 24, Cipariņi - 22
5.	Iestādes darba laiks	7:00 – 19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Sakopta teritorija
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Telpas ir tīras, aprīkojums tīrs un ir darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Skatīt S TKL
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Skatīt S TKL
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Skatīt S TKL
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Skatīt S TKL
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Iestāde neuzņem bērnus ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Skolas direktore veic pārrunas higiēnas jautājumos, Ir līgums ar ģimenes ārsti Rasu Dauškani (nepieciešamības gadījumos sniedz konsultācijas)

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav konstatēti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ēdienu piegādā SIA "Aniva", PVD Reģ. Nr. 020408

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
Konstatēts: Ir rotaļu un iestādes saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: Teritorija ir sakopta un iežogota - metāla sieta žogs. Ūdenstilpes nav.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Vizuāli rotaļu zonā nav bīstamo augu.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Rotaļu zonā ir drošs, pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošs spēļu laukums (vizuālais novērtējums).					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Smilšu kaste ir pārklājamā (ar plēvi), smiltis maina katru gadu pavasarī, 2026. gadā smiltis vēl nav mainītas, par 2025. gadu nevar uzrādīt dokumentāciju, sniegta rekomendācija.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
Konstatēts: Konteineri novietoti uz blīva seguma, atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17.09.2013	17.	
Konstatēts: Ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
Konstatēts: Bērnudārza projekts, bet pēc pārbūves - pielāgotas telpas. Iestāde darbību uzsākusi pirms 2014.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17.09.2013	18.4.	
Konstatēts: Tikai iestādes klases, citu institūciju nav.					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: Ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: Karstā ūdens temperatūra tiek regulējama pie krāniem, izdales vietās temperatūra ir piemērota roku mazgāšanai					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: Grupās ir fasēts ūdens un marķētas glāzes. Uzrāda BIOR laboratorijas 21.08.2025. testēšanas pārskatu.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: PII grupām nav telpu					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: Ir ģērbtuves vietas, 3 grupas telpas, tualetes, 2 grupās ir atsevišķas guļamtelpas, kuras arī tiek izmantotas kā grupas telpas					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	B	MK890/17.09.2013	19.	01.09.2027
Konstatēts: NEATBILST - grupā Zilbītes - telpas platība 15.6 m2 (praktiski izmanto kā guļamtelpu), nodarbībām tiek izmantota klases telpā 2.stāvā 49.6 m2. ATBILST: Burtiņi - grupas telpa - 49.6 m2 (-~ 6m2 garderobes vieta) + guļamtelpa 49.6 m2 (- ~ 5 m2 kumodes veida gultu aizņemtā platība), abas telpas tiek izmantotas kā grupas telpas; gr. Cipariņi - grupas telpa - 49.6 m2 (-~ 6m2 garderobes vieta) + guļamtelpa 50.9 m2 (- ~ 5 m2 kumodes veida gultu aizņemtā platība), abas telpas tiek izmantotas kā grupas telpas.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Ir zāle					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	-	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: Nav diennakts iestāde					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ir administrācijas, saimniecības telpas, ēdamzāle, darbinieku garderobes vietas, darbiniekiem (sievietēm) ir atsevišķa tualetes kabīne meiteņu tualetē 2. stāvā					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Ir viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli, grīdas segums nav slidens.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: Koka un plastikāta materiāla mēbeles, vizuāli atbilst bērnu augumiem (galdu augstumu var regulēt, ir dažāda augstuma krēsli) un ergonomikas principiem					

	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: Vizuāli ir pietiekošs, deg visas lampas, ir logi visās grupu telpās un guļamtelpās					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: Grupās ir virs +20`C					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Gaisa apmaiņu nodrošina telpu vēdināšana, vedināšanas režīmu ievēro.					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ir individuālie plaukti. Bērnu apģērbu un apavus žāvē uz gaiteņos (pie iestādes ieejas) esošajiem radiatoriem, ir statīvi drēbju žāvēšanai.					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	B	MK890/17.09.2013	33.	01.09.2027
Konstatēts: Gr. Zilbītes (12 bērni) - 1 mazgātne, gr. Burtiņi (24 bērni) - 2 mazgātnes bērniem, abās grupās nav nodrošinātas roku mazgātnes personālam.					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: 59-75 cm					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: Nav bērnu, kas jaunāki par 3 gadiem					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	B	MK890/17.09.2013	35.	01.09.2027
Konstatēts: Gr. Zilbītes (12 bērni) - 1 klozetpods, gr. Burtiņi (24 bērni) - 2 klozetpodi bērniem.					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: 33, 40 cm					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, individuālie auduma dvieļi, vienreizlietojamie papīra dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: Katram bērnam ir auduma dvielis roku slaucīšanai ar pakaramo un marķējumu, dvieļi ir tīri					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu					

47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Izmanto kumodes veida koka gultas un alternatīvās plastikāta materiāla gultas					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: Katram bērnam ir 2 individuāli (marķēti) gultas veļas komplekti, gultas veļa ir tīra.					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: Veļu maina 1 x 10 darbdienās					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Savāc maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Veļu mazgā veļas mazgātavā "Irve"					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Telpu uzkopšanu veic atbilstoši izstrādātajam grafikam, ievērojot noteikumu prasības					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Rotaļlietas ir tīras, vizuāli atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgājamās rotaļlietas mazgā 1 x nedēļā					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Klozetpodus dezinficē 2 x dienā					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Bacticid AF - gatavs lietošanai, izsmidzināms, uzglabā slēgtos skapjos					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: Katrai telpu grupai ir atsevišķs marķēts uzkopšanas inventārs					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Telpu dezinfekciju neveic bērnu klātbūtnē, remontdarbi, deratizācija, dezinsekcija kontroles dienā nenotiek.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja	A	MK890/17.09.2013	14.	

	bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību				
Konstatēts: Ja bērns slimo ar infekcijas slimību - tiek nodrošināta ārsta izziņa					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, ir pieejami iestādes mājas lapā					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Dienas režīmu ievēro					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: Nav bērnu, kas jaunāki par 3 gadiem					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	-	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Informācija fiksēta S TKL					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	-	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	-	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Skatīt S TKL					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Pazīmes nekonstatē					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Ir līgums ar ģimenes ārsti Rasu Dauškani, ir veiktas pārbaudes, rezultāti ir dokumentēti					