Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Talejas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1026
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00180426

2026. gada 29. aprīlis Rīga

Kontrole
sākta: 2026. gada 29. aprīlis plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2026. gada 29. aprīlis plkst.17:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **GAISMAS TILTS 97 privātā pamatskola, Nākotnes iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., Latvija, tālr. 67937884**

Juridiskā persona Gaismas tilts 97, reģ.nr. 40003356352, Nākotnes iela 3, Ķekava, Ķekavas nov., Latvija, tālr. 67937884

Atbildīgā persona direktore - valdes locekle, Egita Heislere, tālr. 67937884

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S un BD TKL).
- KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:

1. Skolas direktore Egita Heislere (turpmāk - Direktore) informē, ka 2025./2026. mācību gadā platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām visās mācību telpās, taču PII grupā Zilbītes (pēc saraksta ir 12 bērni) - telpas platība nav atbilstoša - 15.6 m2 (praktiski izmanto kā guļamtelpu), nodarbībām tiek izmantota klases telpa 2.stāvā 49.6 m2.
2. Skolas tualetēs ir nepieciešams atjaunot krāsojumu apkures radiatoriem, kā arī dažās klasēs ir nepieciešams nomainīt durvis (durvis ar stikla virsmu ir novecojušas). Direktore informē, ka remonta darbus plāno veikt 2026. gada vasarā.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

3. Inspekcijas iepriekšējās kontrolēs uzdotais – PII grupās nodrošināt atbilstošu sanitāro ierīču skaitu nav izpildīts, jo nav izlemts jautājums par PII grupu nākotni, pēc Direktores lūguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 01.09.2027.
- REKOMENDĀCIJAS:
1) Plānot remontdarbus skolas tualetēs un mācību telpās, kurās ir konstatētas telpu apdares materiālu nolietojuma pazīmes.
2) Dokumentāciju smilšu seguma nomaiņu iestādes smilšu kastēs uzglabāt kontrolei pieejamā vietā (darba pieņemšanas-nodošanas akti, atbilstības deklarācija utt.).
3) Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai. Vēdināt mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā. Nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu. Vēdināt gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu. Samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu.
4) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 890 prasību izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.30.	NEATBILST - grupā Zilbītes - telpas platība 15.6 m2 (praktiski izmanto kā guļamtelpu), nodarbībām tiek izmantota klases telpa 2.stāvā 49.6 m2.ATBILST: Burtiņi - grupas telpa - 49.6 m2 (-~ 6m2 garderobes vieta) + guļamtelpa 49.6 m2 (- ~ 5 m2 kumodes veida gultu aizņemtā platība), abas telpas tiek izmantotas kā grupas telpas; gr. Cipariņi - grupas telpa - 49.6 m2 (-~ 6m2 garderobes vieta) + guļamtelpa 50.9 m2 (- ~ 5 m2 kumodes veida gultuaizņemtā platība), abas telpas tiek izmantotas kā grupas telpas.
2.	BD.40.	Gr. Zilbītes (12 bērni) - 1 mazgātne, gr. Burtiņi (24 bērni) - 2 mazgātnes bērniem, abās grupās nav nodrošinātas roku mazgātnes personālam.
3.	BD.42.	Gr. Zilbītes (12 bērni) - 1 klozetpods, gr. Burtiņi (24 bērni) - 2 klozetpodi bērniem.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt sanitāro ierīču skaitu atbilstoši bērnu skaitam (katrā PII grupu bērnu tualetes telpā - viena izlietne, viens klozetpods uz astoņiem bērniem un izlietne personālam).	Egita Heislere	01.09.2027
2.	Grupā "Zilbītes" nodrošināt prasībām aitbilstošu telpu platību.	Egita Heislere	01.09.2027

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore - valdes locekle Egita Heislere _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore - valdes locekle Egita Heislere _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.