Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts Rīgas 80.vidusskola
2026. gada 16. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„ A ” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „ B ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē piedāvāto MI drošumu; „ C ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt piedāvāto MI drošumu; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X „ – prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00194524

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
NUVPL.1	Ierīkot mehānisko vilkmes-pieplūdes ventilāciju telpā, kurā tiek uzglabātas ķīmiskās vielas	Izpildīts			01.09.2026
Konstatēts: Ķīmijas kabineta laboratorijā metāla skapis, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas, ir pievienots ventilācijai					
NUVPL.2	Veikt renovāciju dušas telpās pie sporta zāles ģērbtuvēm (t.sk. nodrošināt starpsienas starp dušas ierīcēm), 121., 123., 136., 269., 392., 382. kabinetā, 1. stāva gaitenī, 3.stāva gaiteņos (īpaši griestu apdare), kā arī atjaunot kāpņu laukumu pie izejas uz iekšpagalmu (sporta laukuma virzienā).	Daļēji izpildīts			01.09.2026
Konstatēts: 121., 123. mācību telpās ir veikti remontdarbi					
NUVPL.3	Par 4., 5. un 6. punktā uzdoto pasākumu izpildi noteiktajos termiņos informēt Veselības inspekciju (e-pasts: dzoija.pastare@vi.gov.lv)	Izpildīts			01.09.2026
Konstatēts:					