Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

12.05.2026.
(datums)

SIA “ARCTICE”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40203568568
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Valentīna iela 16 k-2 - 42, Rīga, LV-1083
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/122
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Daiļslidošanas kluba "ARCTICE" vasaras treniņu dienas nometnēm (06.07.2026 – 11.07.2026) un (10.08.2026 – 15.08.2026) paredzētās telpas, bet tieši, ledus halles A un B ledus laukumi, horeogrāfijas sporta zāle un ģērbtuves (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Lidlauka iela 37, Rīga, LV-1063.

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA “Rumbulas sporta centrs”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40103817483, juridiska adrese: Lidlauka iela 37, Rīga, LV-1063.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Norberta Spriņģa 2026.gada 27.aprīļa iesniegums kas kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts ar reģistrācijas Nr.22/8-1.5/937

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāniem, neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti.

7. **Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		M.Pugejs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU