Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Talejas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1026
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00188426

2026. gada 07. maijs Rīga

Kontrole
sākta: 2026. gada 07. maijs plkst.11:15

Kontrole
beigta: 2026. gada 07. maijs plkst.16:45

Kontroles veids plānveida

Objekts **Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov., Latvija, tālr. 67990388, 20224460**

Juridiskā persona Ropažu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Ilze Briņķe, tālr. 67990388, 20224460

Slēdziens
- objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību", un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).
- Kontrolē piedalījās medicīnas māsa Jana Dadzīte un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Edmunds Krampāns.
KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:
1. 2025./2026. mācību gadā platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām visās jauna korpusa (sākumskolas klases) mācību telpās; vecajā korpusā atsevišķos kabinetos, kur agrāk platība bija neatbilstoša (111., 118., 201., 222.,205.), mācību process tiek organizēts sadalot bērnus grupās vai ievērojot maksimāli atļauto bērnu skaitu; Vecā korpusa 205. kabinetā (fizikas kabinets) mācās ne vairāk par 22 audzēkņiem.
2. Skolā ir 20 CO2 mērītāji. Kontroles brīdī rādītāji ir līdz 940 ppm. Starpbrīžu laikā mācību telpas tiek vēdinātas.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

3. Informē, ka no 11.05.2026. sāksies jauna korpusa būvniecība.
4. Inspekcijas iepriekšējā kontrolē uzdotais – Veikt remontdarbus jaunā korpusa 1.stāvā, lai novērstu mitruma ietekmes rezultātā radušos apdares bojājumus, ir izpildīts.
REKOMENDĀCIJAS:
1) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
2) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

SECINĀJUMI: Objekts ievēro normatīvo aktu prasības.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
MD-ĀAD	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 35 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Viktorija Puķīte _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora p.i. Fēlikss Svirskis _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktora p.i. Fēlikss Svirskis _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.