Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
25.05.2026.
(datums)

Rīgas bērnu un jauniešu centrs "Auseklis"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40900010788
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Silciema iela 3, Rīga, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/514

2026.gada 12.maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Lauris Vaivods
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas bērnu un jauniešu centra "Auseklis" direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Rinetei Cīrulei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas bērnu un jauniešu centrs "Auseklis" Silciema ielā 3, Rīgā (turpmāk - Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2025.gada 30.aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/358	2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punkts	1. un 5.punkts

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta 1.stāvā no sporta zāles evakuācijai paredzētās durvis nav atveramas trīs sekunžu laikā.	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 243.punkts.	17.07.2026.
2.	Objekta 1.stāvā centrālajā kāpņu telpā evakuācijai paredzētās durvis nav atveramas trīs sekunžu laikā.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	17.07.2026.
3.	Objekta ķeramikas telpā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoram piestiprināts aizsargvāciņš.	Ugunsdrošības noteikumu 139.5.apakšpunkts.	25.06.2026.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 2.punktu, Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Lauris Vaivods

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU