Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)
31.03.2025.
(datums)

Saldus novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90009114646
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/182

2025. gada 17. martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)
(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Annija Sleže
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas direktorei Inetai Gangnusai un saimniecības daļas pārzinim Vladimiram Volosjanovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas ēku, telpu un teritorijas Kalnu ielā 4, Kalnos, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā (turpmāk – Objekts)
ēku(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2021.gada 15.jūlija Pārbaudes akts Nr. 22/12-3.1/33	1.	Nav.
2.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2022.gada 8.novembra Pārbaudes akts Nr. 22/12-3.1/829	1.,2.,7.,8.,9., 10.,11.,12.,13., 14.	3.,4.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta internāta korpusa 2.stāvā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19. punkts.	30.05.2025
2.	Objekta internāta korpusa 1.stāvā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumi, 19. punkts.	30.05.2025
3.	Objekta internāta korpusa 0.stāvā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumi, 19. punkts.	30.05.2025
4.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumi, 58.punkts.	31.10.2025
5.	Objekta tehniskā stāvokļa pārbaudes akta grafiskajā attēlojumā nav noradīti dabiskās ventilācijas kanāli objekta plānojumā.	Ugunsdrošības noteikumi, 77.punkts.	31.10.2025
6.	Objektā aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoieraksti, vai citi pārbaudē izmantotie ierīču rādījumu rezultāti.	Ugunsdrošības noteikumi, 93. punkts.	31.10.2025
7.	Objekta skolas korpusā visi evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši ir izvietota maldīga informācija par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 (*norādīts telefona Nr. 01*).	Ugunsdrošības noteikumi, 234. punkts.	31.10.2025
8.	Objekta internāta korpusā visi evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši ir izvietota maldīga informācija par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 (*norādīts telefona Nr. 01*).	Ugunsdrošības noteikumi, 234. punkts.	31.10.2025
9.	Objekta šautuvē ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi "*Ugunsdzēsības aparāts*".	Ugunsdrošības noteikumi, 265. punkts.	30.05.2025

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
E-pasts nosūtīts uz e-pasta adresēm inta.umbraska@saldus.lv un ineta.gangnusa@saldus.lv 26.03.2025 plkst 9:45
"Labdien,
Nosūtu Jums pārbaudes akta PROJEKTU par veikto pārbaudi Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolā, Kalnu ielā 4, Kalnos, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā. Lūdzu sniegt viedokli - vai pārbaudes aktā norādītā informācija ir korekta, konstatētie pārkāpumi ir noformēti saprotami, kā arī, vai ir saprātīgi termiņi pārkāpumu novēršanai.

Viedokli sniegt e-pastā, brīvā formā līdz 03.03.2025.
Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes akta 3.sadaļā: "Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti".
Pēc viedokļa saņemšanas (vai nesaņemšanas), Jums tiks nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments."
Lūdzu norādīt e-pastu vai e-adresi uz kuru vēlaties saņemt pārbaudes akta orģinālu.
Ar cieņu
Annija Sleže
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore"

Viedoklis un argumenti saņemti e-pastā 27.03.2025 plkst 18:03 no ineta.gangnusa@saldus.lv
"Labdien!
Iepazinos ar VUGD 17.03.2025. pārbaudes aktu DOKREGNUMURS. Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolai (Kalnu iela 4).Ir izpildīts pārbaudes aktā konstatētais pārkāpums Nr. 1.,Nr.2., un Nr. 9. To apliecina pielikumā pievienotie foto. Ir sagatavots un tiks izpildīts aktā minētais 7.un 8. punkts. Par aktā minētām 4.,5.,6. punktā neatbilstībām skolas saimnieks sazinājies ar speciālistiem un iestāde ierindota apsekošanas rindā.
Cieņā I.Gangnusa"

Viedoklis un argumenti saņemti e-pastā 28.03.2025 plkst 8:24 no inta.umbraska@saldus.lv
"Labdien!
Izskatīju pārbaudes aktu. Konstatēto pārkāpumu 1.; 2. un 9. punkts ir izpildīts. pielikumā fotofiksācijas.
Apstiprinu, ka konstatētie ugunsdrošības pārkāpumi ir saprotami.
Piekrītu, ka norādītajā termiņā ir iespējams veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai.
Pārbaudes aktu sūtiet uz e-pastu: pasts@saldus.lv
Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazinieties ar mani.
Ar cieņu
Inta Umbraška
Inženiertehniskās daļas vadītāja
Saldus novada pašvaldība"

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Annija Sleže *

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__.gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU