Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Talejas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1026
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00472325

2025. gada 10. novembris Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 07. novembris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 10. novembris plkst.14:10

Kontroles veids priekšlikumu izpildes kontrolei
iesniegumu izskatīšanai

Objekts **Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija, Purvciema iela 38, Rīga, Latvija, tālr. 67570888**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktors, Romāns Alijevs, tālr. 67570888

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontrole veikta, pamatojoties uz Veselības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) 27.10.2025. saņemto iesniegumu (reģistrēti Inspekcijas dokumentu vadības sistēmā ar Nr.35249), par konstatētām nepilnībām Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas (turpmāk – Iestāde) sākumskolas ēkas filiālē Vaidavas ielā 6, Rīgā (turpmāk – Sākumskola).
Iesniegumā minēts, ka Sākumskolas ēkas nesošajās konstrukcijās novērojamas plaisas (aktu zālē), ir neatbilstoši ierīkota apkures sistēma (ugunsdrošības pasākumu neievērošana) un ventilācijas sistēma, nav pieejami evakuācijas ceļi (durvis aizslēgtas), nav kāpņu margas un bojāts grīdas segums (asas, robotas flīzes) ēkas pirmajās stāvā, kas var radīt traumatisma risku.
Kontroles laikā izvērtēta Iestādes atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapās (turpmāk – NUVPL).
Kontrolē piedalījās Sākumskolas ēkas saimniecības pārzinis Andrejs Juhņevičs (turpmāk – Pārstāvis).
KONSTATĒTS:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

[1] Saistībā ar 28.02.2025. un 24.04.2025 veiktām pārbaudēm, kuru laikā konstatētas neatbilstības (kontroles akti Nr. 00122125 un Nr. 00212925), Inspekcija amatpersonas veica Iestādes abu ēku apsekošanu.
[2] Sākumskolas ēkā, pēc Pārstāvja teiktā, nav veikti nepieciešamie remontdarbi telpās, joprojām aktuāli:
[2.1] Pirmā stāva gaitenī(kur atrodas saimniecības vadītāja kabinets) konstatēti grīdas seguma (flīzes)bojājumi pēc radiatoru maiņas – zem radiatoriem vietām izteiktas asas šķautnes, robi, plaisas flīžu fragmentos, kas apgrūtina virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, pa gaiteņa zonu, kur notiek pārvietošanās, nav novērotas izteiktas bojājuma pazīmes, kas palielinātu traumatisma risku – paklupšanu/pakrišanu. Pārstāvis paskaidroja, ka jaunie radiatori uzstādīti augstāk un līdz ar to nav līdz zemei kā iepriekšējie. Firma, kas uzstādīja jaunos radiatorus, neveica grīdas seguma remontdarbus, jo budžetā nebija iekļauti papildus līdzekļi par telpas apdares nepieciešamiem atjaunošanas darbiem pēc radiatoru maiņas.
[2.2] Sporta zāles koka grīdas dēļu segums nelīdzens, ar spraugām, asām, robotām (skabargas) malām, kas nav drošs, pastāv aizķeršanās, paklupšanas un traumatisma risks, kā arī nav piemērots kvalitatīvai uzkopšanai. Sporta zāles zonā pie basketbola groza (tālākajā stūrī no ieejas zālē), staigājot, ir jūtams kā grīdas segums iesēžas.
[2.3] Otrā stāva zēnu tualetes telpā (koridorā tuvāk sporta zālei) nolietojusies telpu apdare - 4 kabīnes no kokskaidu plāksnēm, kas vairākkārt krāsotas, flīzes vietām (zem izlietnes un kabīnes pie kanalizācijas cauruļvadiem) bojātas, trūkst.
[2.4] Mācību klasēs Nr.205, Nr.204, Nr.203, Nr.202, Nr.212 (mūzikas kab.) nomainītas griestu lampas, bet dažos kabinetos no veco lampu konstrukcijās palikušas plaisas un robi telpu griestu apdarē. Šāda griestu apdare nav droša, jo var drupt apdares gabaliņi. Šogad 203.kabinetā veikts kosmētiskais remonts, t.sk., atjaunota griestu apdare. Pēc Pārstāvja teiktā telpā remontdarbus organizēja un veica skolēnu vecāki.
[2.5] Aktu zālē sienās vietām vērojamas plaisas. Sienā, kas ir divās krāsās (pie ieejas), plaisas nav visā garumā, jo Iestāde par saviem līdzekļiem atjaunoja sienas daļu, kur iepriekš atradās radiatori (jaunie radiatori tagad pie sienas, kur ir logi).
[2.6] No iepriekšējās kontroles (kontroles akts Nr. 00212925) Iestāde ņēmusi vērā sniegtās rekomendācijas - Sākumskolas ēkas visās tualetes telpu kabīnes ierīkoti papīra statīvi/kastes, nodrošinot tualetes papīra izvietošanu kabīnēs, nevis priekštelpā.
[2.7] Sākumskolas ēkā pie ēdamzāles izlietnēm nodrošināts tekošs aukstais un karstais ūdens ūdeni – centralizēti.
[3] Iestādes filiālē Purvciema ielā 38, Rīgā, apsekošanas laikā konstatēts:
[3.1] Iestādes zēnu un meiteņu dušas telpās starp dušas ierīcēm joprojām nav ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas. Kontroles laikā konstatēts, ka zēnu dušas telpā no 3 dušas ierīcēm vienai trūkst dušas galva. Gan zēnu, gan meiteņu ģērbtuves (pie sporta zāles), kur ierīkotas arī dušas telpas, telpu apdare vizuāli novecojusi, savukārt dušas telpās, konstatētas pelējuma līdzīgas pazīmes (uz sienām un griestiem tumši pleķi, kas vairāk novērojami meiteņu dušā). Abās dušas telpās ir nodrošināts neliels, atverams logs (kontroles brīdī) ciet.
[3.2] Papildus NUVPL S.28.punktā konstatētajam – Iestādes filiāles ēkas gaitenī, pie sporta zāles ģērbtuves vērojamas telpu apdares nolietojuma pazīmes – griestu paneļi bojāti vai trūkst, lampas un to armatūra novecojusi, kontroles brīdī dažas lampas nedeg. Iestādes filiāles Purvciema ielā 38 saimniecības pārzinis Jānis Leists informēja, ka šogad veikts iepirkums par lampu maiņu un tuvākajā laikā plānots nomainīt lampas arī gaitenī pie sporta zāles ģērbtuvēm.
[3.3] Papildus NUVPL S.56.punktā aprakstītajam - No iepriekš neuzrādītajām 8 darbinieku ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijām, kontroles dienā uzrādītas 2 izziņas – Lailai Stacevičai veselības pārbaudes veiktas 23.09.2025. un Anastasijai Makarenko veselības pārabudes veiktas 08.08.2025. Savukārt, Rimants Metlāns Iestādē vairs nestrādā.
[4] Pārstāvis informēja, ka pēc Inspekcijas 2025. martā veiktās kontroles Iestāde rakstiski vērsusies Rīgas valstspilsētas Īpašuma departamentā (turpmāk – Departaments) par nepieciešamiem remontdarbiem Iestādes abās ēkās, taču no Departamenta joprojām nav saņemta atbilde par tālāko rīcību un risinājumiem.
[6] Noskaidrots, ka saistībā ar saņemto iesniegumu Iestādē pārbaudes veikuši pārstāvji no būvvlades un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
JOPROJĀM AKTUĀLIE UZDOTIE PASĀKUMI AR PAGARINĀTU IZPILDES TERMIŅU LĪDZ 02.11.2026.:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Purvciema ielas filiālē ģērbtuvju dušu telpās pie sporta zāles nodrošināt starp dušas ierīcēm gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas.
2. Nodrošināt Vaidavas ielas filiāles sporta zālē līdzenu, drošu un mitrai uzkopšanai piemērotu grīdas segumu.
3. Nodrošināt visās telpās drošu un mitrai uzkopšanai piemērotu telpu apdari – Iestādes filiāles (Vaidavas ielā) veikt pirmā stāva gaitenī (kur atrodas saimniecības vadītāja kabinets) grīdas flīžu seguma (pēc radiatoru maiņas); otrā stāva zēnu tualetes telpas (koridorā tuvāk sporta zālei un aktu zālē sienu un dažās mācību klasēs (pēc lampu maiņas ir griestu apdares bojājumi) griestu atjaunošanas darbus.
SECINĀJUMI:
- Iesniegumā minētais par nepieciešamiem remontdarbiem Iestādes filiālē (Vaidavas ielā) apstiprinājies.
- Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, taču konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt zemāk tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28. (NUVPL)	Joprojām aktuāli Iestādes filiālē (Vaidavas ielā) nepieciešamie remontdarbi -pirmā stāva gaitenī (kur atrodas saimniecības vadītāja kabinets) bojāts grīdas flīžu segums (pēc radiatoru maiņas); otrā stāva zēnu tualetes telpas (koridorā tuvāk sporta zāles), aktu zālē sienu un dažās mācību klasēs (pēc lampu maiņas ir griestu apdares bojājumi) griestu apdares bojājumi.
2.	S.42.4. (NUVPL)	Iestādes filiālē (Purvciema ielā 38) nav ierīkotas starpsienas starp dušas ierīcēm.
3.	S.56. (NUVPL)	Joprojām neuzrādīta Gunay Aliyeva, Artūra Ābola, Ingunas Kotovičas, Ojāra Rubeņa, Lailas Stacevičas un Kārļa Levinska ģimenes ārsta izziņas kopija par veiktām veselības pārbaudēm.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Uzrādīt 5 darbinieku - Gunay Aliyeva, Artūra Ābola, Ingunas Kotovičas, Ojāra Rubeņa un Kārļa Levinska - ģimenes ārsta izziņas par veiktām veselības pārbaudēm. Par uzdotā izpildi informēt Inspekciju uz e-pastu: anete.tarasova@vi.gov.lv.	Romāns Alijevs	10.12.2025
2.	Inspekcija aicina rast risinājumu un veikt nepieciešamos remontdarbus filiāles (Purvciema ielā 38) ģērbtuvēs pie sporta zāles un dušas telpās, lai novērstu pelējuma veidošanos dušās un nodrošinātu viegli kopjamas, dezinficējamas virsmas.	Romāns Alijevs	02.11.2026
3.	Veikt lampu maiņu filiāles (Purvciema ielā 38) gaitenī pie sporta zāles ģērbtuvēm, kā arī nomainīt bojātās un uzlikt trūkstošās griestu plāksnes. Par uzdoto pasākumu izpildi informēt Inspekciju uz e-pastu: anete.tarasova@vi.gov.lv.	Romāns Alijevs	10.03.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

NUVPL	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 45 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Anete Tarasova _____ (paraksts)
2. Inspicējošā amatpersona Inspektors Milena Stepanova _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktors Romāns Alijevs _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktors Romāns Alijevs _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.