Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Alūksne (izdošanas vieta)	Biedrība "Ogres Biatlona klubs" (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
28.05.2026. (datums)	Reģistrācijas Nr. 40008293157 (juridiskās personas reģistrācijas numurs)
	"Ezerdūckas", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5015 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/44
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: viesu nama „Paideri” telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: “Mežinieki”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4301

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Merits”,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40003345096, Dārza iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas 2026.gada 21.maija iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

7. **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.**

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūrai.
.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		I.Palkavniece
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU