**Prasības** Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
**Kontrolējamais objekts** Rīgas 22. vidusskola
2025. gada 04. aprīlis

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:** |
|---|---|
| „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām<br>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai<br>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai<br>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā<br>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00228224, 00462820, 00573418, 00679117 |

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| **Nr. p.k.** | **Prasība** | **Vērtējums** | **Normatīvā akta/ Līguma** | | **Neatbilstības novēršanas termiņš** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **numurs/ datums** | **pants, daļa, punkts** | |
| S (slēgts ).40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā | B | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72., 73. | 01.09.2025 |
| **Konstatēts:** Atkārtoti atklāts. | | | | | |