Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Rīgas iela 40, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00153726

2026. gada 16. aprīlis Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 16. aprīlis plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2026. gada 16. aprīlis plkst.15:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Tirzas pamatskola, Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., Latvija, LV - 4424, tālr. 26954827, 64473934**

Juridiskā persona Gulbenes novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., Latvija, LV-4401, tālr. 64497710 , epasts: dome@gulbene.lv

Atbildīgā persona Tirzas pamatskolas direktore, Svetlana Ziepniece, tālr. 28448347

Slēdziens
- objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
2026. gada 16. aprīlī veikta Tirzas pamatskolas (turpmāk - Pamatskola) apsekošana un aizpildīti kontroles dokumenti.
1. Pamatskolai ir izveidota pirmsskolas izglītības grupa. Telpas pirmsskolas izglītības grupas bērnu grupai "Zivtiņas" un 5 - 6 gadus veco
bērnu grupai "Bitītes" atrodas atsevišķā pirmsskolas ēkā, "Skoliņa", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads.
Kontroles laikā tiek sniegta informācija, ka 2025./2026. mācību gadā internāts netiek izmantots. Pamatskolas izglītojamiem peldētapmācības notiek Balvu Sporta skolas peldbaseinā, Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā.
2. Pamatskolā nav ierīkots veselības punkts. Pamatskola ir nodrošināta ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām atbilstoši nokomplektētām pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām. Pamatskolā neuzglabā un neizsniedz medikamentus izglītojamiem un pirmsskolas izglītības grupas bērniem.
3. Papildus S TKL 38. punktam - Pamatskolas 10 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO_2) mērītāji, kuru gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk– Sistēma). Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas attēloti grafiski, konstatēts, ka CO_2 līmenis mācību telpās ir mainīgs, paaugstinās jau pirmās mācību stundas laikā un sasniedz Pasaules

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Veselības organizācijas rekomendācijās noteiktās robežas (1000 ppm). CO_2 līmenis mācību telpās kontroles laikā robežās no 659 ppm līdz 2376 ppm. Izvērtējot diagrammas pīķus un kritumus, secināts, ka mācību telpās starpbrīžos tiek vēdinātas, taču tiek vēdinātas nepietiekami. Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē arī turpmāk nodrošināt Pamatskolas mācību telpās atbilstošu gaisa kvalitāti:
veicot regulāru un pietiekamu mācību telpu vēdināšanu (vēdināt mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
atvert vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie atstātu mācību telpu;
vēdināt gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu.
4. Veselības inspekcija aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 13. un 14. punktos noteiktās prasības un Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālas vidējās izglītības programmas” 6. punktā noteikto prasību, kas attiecināma uz infekcijas slimību izplatību ierobežošanu izglītības iestādē.
5. Kontroles laikā Tirzas pamatskolā netika konstatētas vērtētā normatīvā akta prasību neatbilstības.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	8
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona inspektore sabiedrības veselības jomā Sandra Bāliņa _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece _____ (paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece _____ (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.