Kvalificēts elektroniskais paraksts
NELLIJA AKIFJEVA
2026-06-25 11:06:03 GMT+3
Mērķis: Paraksts
Powered by Dokobit

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Tukums
(izdošanas vieta)

25.06.2026.
(datums)

SIA "Limitless N"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40203650459
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ieriķu iela 58-222, Rīga, LV-1084
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/66
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss „Kaupēna Dzirnavas" (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Kaupēna dzirnavas", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Ojārs Briedis
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
„Viesturi", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Nellijas Mihejevas 2026. gada 28. maija iesniegums b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta būve ar kadastra apzīmējumu 54960050031004 ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, pārējās būves Objektā ir nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5 apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		J.Noviks
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU