Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00244825

2025. gada 20. maijs Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 20. maijs plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 20. maijs plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pag., Mārupes nov., Latvija, tālr. 67148306, 67149570,67149572**

Juridiskā persona Mārupes novada pašvaldība, reģ.nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV - 2167, tālr. 67934695, epasts: marupe.info@marupe.lv

Atbildīgā persona Direktors, Kristaps Purviņš, tālr. 67148306

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas", Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S un BD TKL).
- Kontrole veikta Mārupes pamatskolas telpās Viskalnu ielā 7, Mārupē un pirmsskolas izglītības grupu telpās Viskalnu ielā 3, Mārupē.
- Kontrolē piedalījās direktora vietniece saimnieciskajā jomā Inga Jātniece, direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā Diāna Kravale, iestādes māsa Aina Kokoreviča.
- Prakses ietvaros kontrolē piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība" studente Veronika Nasire

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Papildus S TKL 38.punktā norādītajām:
1.1. Skolā ir ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma. Pašlaik ventiekārtas darbojas vidējā ekonomiskajā režīmā. Pie maksimālā darbības režīma mācību telpās ir dzirdams ventilācijas sistēmas darbības troksnis – monotona dūkoņa. C korpusā (moduļos) katrā klasē ir uzstādītas ventilācijas ierīces, kuras arī darbojas ar nelielu troksni, uzstādot ierīcēm maksimālo režīmu, troksnis palielinās un paliek traucējošs mācību procesam. Mācību telpas arī tiek vēdinātas caur logiem, kontroles laikā konstatēts, ka vēdināšanas režīmu ievēro, starpbrīžos mācību telpās tiek atvērti logi.
1.2. Skolā ir uzstādīti 32 CO2 mērītāji, pašlaik darbojas – 19.
Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka vairākās mācību telpās ir redzamas nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa), dažās klasēs rādītāji stundu beigās pārsniedz 2500 ppm .
Kontroles brīdī : A10. – 997 ppm, B107. - 664 ppm, B204. -721 ppm, B206. – 950 ppm, B211. – 1610 ppm, B212. – 896 ppm, B214. – 1011 ppm, B217. – 879 ppm, B219.- 1657 ppm, B221 – 942 ppm, B222. – 1188 ppm, B224. – 1236 ppm, C1. – 1220 ppm, C2.- 2500 ppm, D304. – 1232 ppm, D419.- 1140 ppm.
2. Papildus S TKL 30.punktā minētajam: 2024./2025. mācību gadā situācija praktiski nav mainījusies, maksimālais skolēnu skaits vienā klasē ir 30 bērni, platība viena izglītojamā vietai neatbilst A korpusā 7. mācību telpā -datorklase (71 m2); 8. mācību telpā-mājturība (71 m2). Sākumskolas klasēs B korpusā 211. (57 m2); 212. (58.3 m2); 214. (59 m2); 215. (59 m2); 217. (58.3 m2); 219. (58.9 m2); 221. (58.9 m2); 222.(58.9 m2); 224. (58.9 m2) – nobīde ir mazāka par 10%.
3. 2025. gada martā ir uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (15 grupas) būvniecība, Viskalnu ielā 4A, Tīrainē, iestādi plāno nodot ekspluatācijā 2026. gada septembrī.
REKOMENDĀCIJAS:
1) Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai. Vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā. Nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu. Vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu. Samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu. Lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu.
2) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
3) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 un Noteikumu Nr. 447 izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.62.	Nav uzrādītas Aijas Ancānes un Diānas Kravales izziņas 027/u
2.	S.30.	Platība viena izglītojamā vietai neatbilst sekojošās mācību telpās : A korpusā 7. -datorklase; 8. mājturība. Sākumskolas klasēs B korpusā 211.; 212.; 214.; 215.; 217.; 219.; 221.; 222.; 224. kabinetos – nobīde ir mazāka par 10%.
3.	S.38.	Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka dažās mācību telpās stundu

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

		beigās CO_2 līmenis pārsniedz 2500-3000 ppm. Kontroles brīdī - 664 - 2500 ppm

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nosūtīt elektroniski oksana.sarova@vi.gov.lv Aijas Ancānes un Diānas Kravales izziņas 027/u (kopijas).	Kristaps Purviņš	20.06.2025
2.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās. Uzņemot iestādē jaunus izglītojamos un komplektējot jaunas mācību klases, Inspekcija aicina ņemt vērā noteikumu prasības, nodrošinot minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo.	Kristaps Purviņš	01.09.2026
3.	Rast risinājumu, lai mācību telpās būtu atbilstoša gaisa kvalitāte. Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai.	Kristaps Purviņš	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktors Kristaps Purviņš _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktors Kristaps Purviņš _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.