Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valka
(izdošanas vieta)

29.06.2026.
(datums)

Kikboksa un boksa skola "Rīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008183603
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Stārķu iela 4-34, Rīga, LV-1084
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/82
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Airēšanas bāzes telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Lielezeru iela 33, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

3. Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 900009114631,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Lindas Ābeles (nometņu vadītājas apliecības Nr. 116-01805) iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana izvietoti evakuācijas plāni.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

7. **Slēdziens: atbilsts** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu

Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		V. Daņilova
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU