Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Alūksne
(izdošanas vieta)

30.06.2026.
(datums)

FUTBOLA KLUBS "SMILTENE"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008055933
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Daugavas iela 64 - 20, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/83
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Tepera stadions
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: "Teperis", Kalnamuižā, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

3. Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90009067337 Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: : nometņu vadītāja Mārtiņa Veģera (apliecības numurs: (091-00016) iesniegumi

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:

Smiltenes novada pašvaldības Tepera stadions ("Teperis", Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, LV-4729) ir vienstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas durvis ir viegli atveramas no telpu iekšpuses.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatē

7. **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām**

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		G.Vihrovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU